


Markförlagt utjämningsmagasin, effektiv volym ca 18,5 m<sup>3</sup>

Fastighetsgräns

Förslag till förbindelsepunkt för dagvatten

Brunn med flödesreglering max 40 l/s samt sedimentficka. Utformad med bypass för regn större än dimensionerande.



A		Allmän		mm	150210
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM	
<b>Utredning</b>					
E Mattsson Projekt AB Kv Hjulmakaren					
<b>VAP</b>		VAP VA-Projekt AB Ribbingsgatan 11 703 63 ÖREBRO www.vop.se			
UPPDRAG NR 14147	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE Mikael Melin			
DATUM	ANSVARIG				
Dagvattenbehandling					
Översiktsplan					
SKALA 1:400	NUMMER DV1	IBET A			