



FÖRKLARINGAR

- NY BELYSNINGSKABEL NIXV 5G10
- - - NY BELYSNINGSKABEL NIXV 4G10
- · - NY BELYSNINGSKABEL EKKJ 3x2,5/2,5
- BEFINTLIG BELYSNINGSKABEL
- ✂ BEFINTLIG BELYSNINGSKABEL SOM RIVS
- NY BELYSNINGSTOLPE FÖR ARMATUR MONTERAD PÅ ARM
- NY BELYSNINGSTOLPE, TVÅ ARMATURER
- NY BELYSNINGSTOLPE, TRE ARMATURER
- NY BELYSNINGSTOLPE, FYRA ARMATUR
- ⊙ NY BELYSNINGSTOLPE, TOPPMONTERAD ARMATUR
- ⊙ NY BELYSNINGSPOLLARE
- ⊖ NY ARMATUR PÅ LINA
- NY SPÄNNSTOLPE FÖR ARMATUR PÅ LINA
- LED/LYSRÖR-LIST INFÄLDD
- NY MARKSTRÅLKASTARE
- ▲ NY VÄGG/TAK MONTERAD ARMATUR
- P PARKERINGSAUTOMAT
- + SKILJE MELLAN GRUPPLEDNINGAR
- + UVS1 UVS2 SKILJE MELLAN BC OMRÅDEN
- UVS1:1.1 MONTAGENUMMER (CENTRALNAMN, GRUPPNUMMER, INDIVIDUELLT NUMMER)
- L3 FASINDELNING
- ⊕ SÄKRINGSDOSA
- ⊕ BELYSNINGSTOLPE RIVS
- ⊕ BELYSNINGSTOLPE DEMONTERAS
- ⊙ (UVS1) BELYSNINGSCENTRAL

LEDNINGAR I RÖR

ALL NY BELYSNINGSKABEL FÖRLÄGGS I KABELSKYDDSRÖR SRN 50/42 OM ANNAT EJ ANGES FÖRLÄGGS I KABELSCHAKT ENLIGT EBR KJ41:99 NR 035-2

NYA KABELSKYDDSRÖR SRN 110/95 UTGÖR ETT FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR KABELSKYDDSRÖR SRN 50/42 FÖRLÄGGS I KABELSCHAKT ENLIGT EBR KJ41:99 KVR 055-2

- NYA RÖRSEKTIONER RÖR (B) FÖR NY BELYSNINGSKABEL (T) TOMRÖR (PILSTRECK MARKERAR SCHAKTBOTTEN)

FÖRESKRIFTER

MÄTARSÄKRING X(A)

GR SÄK (A) MÄTVÄRDE (A)
(L1,L2,L3) (L1) (L2) (L3)

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

C		
B		
A		
Rev.	Rev. avser	Dat

SUNDBYBERGS STAD
STÄDSMILJÖ- OCH
SERVICEFÖRVALTNINGEN

SUNDBYBERG
OBJEKT

OFFENTLIG BELYSNING
EL- ARBETEN

Skala
1:400 (A1)

GRÄNSKNINGSHANDLING 2016-12-15

Företag	
Slutgranskad	20 - -
Godkänd	20 - -
Projektör sign	